



Dalsze, dnia 04.05.2022 r.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI
ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 17NFOŚIGW/2021**

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

„Eko-Myśl” Sp. z o.o.

Dalsze 36

74-300 Myślibórz

2. Treść pytania od oferenta

1. Ponieważ dostępność zaprojektowanego systemu zasysającego opartego na ASD 535-2 jest dostępne w terminie od 18- 30 tygodni a w zapytaniu ofertowym jest informacja że zamówienie nie może być podzielone na części czy jest możliwość na niewielką modyfikację projektu na dwa systemy ASD 535-1 które dostępne są praktycznie "od ręki"?

3. Odpowiedź na pytanie oferenta

1. Dopuszcza się modyfikację. Wszelkie zmiany wymagają uzyskania przez Wykonawcę zgody Projektanta i uzgodnienia ze specjalistą ds. PPOŻ.

„EKO-MYŚL” sp. z o.o.

Iwona Pawlicz
Iwona Pawlicz

.....Dyrektor.....

Podpis Zamawiającego